

Oznaka:	DN 6.3.1-2/8	DELOVNO NAVODILO		MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o.
Izdaja:	<u>032</u>			
Datum:	<u>21.1.2018</u> <u>19.01.2026</u>			
Stran:	1/2			
		ZA OBNOVO VELIKIH VODOMEROV DN 80, 100, 150		

PREVZEM VODOMEROV

Prevzem vodomero v opravilo v čistilnici vodomero v

- vodomero za popravilo se nahajajo na mizi za razstavljanje
- preverimo podatke iz lista o zamenjavi s stanjem na vodomero
- zložimo jih na police regala. Na vsako polico dajemo samo vodomero enakih dimenzij, kjer ostanejo do morebitne reklamacije strank (nad 8 dni)

OBLIKOVANJE SERIJ ZA POPRAVILO

Vodomero zbiramo na policah regala in premeščamo z vozički za serije do 4 kom. dimenzij: DN 50; DN 80; DN 100; DN150. Vsaka serija ima svojo številko serije in delovnega naloga. Ob predaji serije v popravilo vodja števčnega oddelka delavnice izpolni **Spretni list za popravilo, umerjanje in predajo vodomero v skladišče OB 6.4 – 2/2**, ki ga podpišeta sestavljalec serije in finomehanik kontrolor.

TRANSPORT

Vodomero naložimo na transportni voziček in odpeljemo v čistilnico vodomero v

	PRIPRAVIL
Datum:	21.01.2018 19.01.2026
Ime:	Andrej Herodež
Podpis:	

RAZSTAVLJANJE VODOMERA

- S stranskimi ščipalkami odstranimo zalivko (plombo)
- Snamemo PVC nastavek (poz. 3) s pokrovom (poz. 1) tako, da odvijemo vijak (poz. 2) s imbus ključem št. 3, enostransko privzdignemo pokrov in odvijemo v nasprotni smeri urnega kazalca za 20°
- ločimo mehanizem zobnikov (poz. 8) od obroča z maticami (poz. 7) tako, da odvijemo najprej 3 kom vijakov (poz. 5) z navadnim izvijačem dolžine 150mm, ga odstranimo in odvijemo še 4. vijak (poz. 5).
- Odvijemo 4. kom vijake (poz. 26) z imbus ključem št. 8 na tesnilni plošči z ležajem (poz. 16) in zgornjim delom kasete (poz. 20), nato z dvema izvijačema dolžine 150 mm na označenem mestu ločimo od ohišja (poz. 29).

Vse sestavne dele razen ohišja odvržemo v zaboja za PVC ali za kovino.

ČIŠČENJE

- Ohišje vodomera (poz. 30) operemo z WAP-om in obrišemo s krpo.

TRANSPORT

S transportnim vozičkom odpeljemo ohišja v Števeno delavnico.

NAROČANJE DELOV ZA ZAMENJAVO

Z Zahtevnico vodja števene ga oddelka delavnice naroči v skladišču merilne vložke in vijake.

SESTAVLJANJE

- V ohišje vodomera vstavimo merilni mehanizem in privijemo 4 kom vijake (poz. 26) z imbus ključem št. 8 pri čemer —mora biti vijak z luknjico za plombo levo od regulirnega vijaka na merilnem vložku gledano v smeri pretoka vode.

TRANSPORT

Vodomere naložimo na transportni voziček in odpeljemo v preizkuševalnico

S podpisom v ustrezno rubriko **SPREMNEGA LISTA ZA OBNOVO, UMERJANJE IN PREDAJO V SKLADIŠČE OB 6.4-2/2**, serijo v preizkuševalnico.

Priloge:

- OB 6.4-2/2 Spremni list za popravilo, umerjanje in predajo vodomero v skladišče